Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Białymstoku

Białystok, 16 listopada 2026 r.
Znak sprawy HK.903.712.2026

KOMUNIKAT HK/144/K/2026

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w badaniu jakości wody ciepłej z instalacji wewnętrznej obiektu – Interhem, ul. Chroszczańska 24, 15-732 Białystok stwierdzono niezgodność z wartością parametryczną w zakresie bakterii Legionella sp. w liczbie 90 jtk/1000 ml wody.

W wodzie ciepłej powinno być mniej niż 50 mikroorganizmów (jednostek tworzących kolonie) w 1000 ml wody.

Uzyskane wyniki wskazują na średnie skolonizowanie bakteriami Legionella sp. instalacji wody ciepłej w omawianym obiekcie. Wobec powyższego należy doprowadzić jakość wody w instalacji wody ciepłej do wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748) w wyżej wymienionym budynku.

Zarządca obiektu został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Białymstoku
Urszula Połowianiuk
Specjalista epidemiolog
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku
ul. Warszawska 57A, 15-062 Białystok
tel. +48 85 732 52 36
Adres do e-Doręczeń: AE:PL-60635-78513-UICBE-35
www.gov.pl/web/psse-bialystok